

Baran Kablo Anonim Şirketi

ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES 9.CAD NO: 30
41455 KOCAELİ/TURKEY

Mustafa YILDIRIM
Tel. +90-216-665-32-51
Fax +90-216-665-32-99
Mail:mustafa.yildirim@tr.tuv.com
İstanbul, 09.11.2022

ONAY YAZISI

Ürün: Esnek iletkenli tek damarlı kılıfsız kablolar

Tip Tanımı : H05V-K
Anma Gerilimi : 300/500 V
Kesit aralığı : 0,5 mm² ; 0,75 mm² ; 1 mm²

TÜV Rheinland Grup yukarıda adı geçen **BARAN KABLO** markasına ait ürünlerin **EN 50525-2-31 (2011-05)** standardına göre test edildiğini ve test sonuçlarının olumlu bulunduğunu, test sonuçlarına istinaden düzenlenen **R 60152202 001** numaralı sertifikanın yukarıda belirtilen kesitler için geçerli olduğunu bildirir.

Mustafa YILDIRIM
TÜV Rheinland Turkey
Product Safety and Quality